



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 и във връзка с чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициативата на „АЛКОМЕТ“ АД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от сондаж Р - 151 „Алкомет“

1. Цел на заявеното използване на водите:

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане

2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт

BG2G00000K1041

Карстови води в малм-валанж

3. Водовземни съоръжения

Сондаж Р - 151 „Алкомет“, намиращ се в ПИ №83510.60.206, в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, област Шумен

ЕКАТТЕ

4. Място на използване на водите, населено място

За самостоятелно питейно - битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане на производствените линии в „Алкомет“ АД, гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510

ЕКАТТЕ

5. Проектни параметри на използването:

Намаляване на водните количества:

- количество на водите

Средноденонощен дебит: от 35 л/с на 30 л/с

Максимален дебит: 35 л/с

- понижение на водното ниво

Максимално експлоатационно понижение:

$S_{\text{макс.}} = 4,28 \text{ м}$

- годишен обем на черпене

от 1 103 760 м³/г на 946 080 м³/г

- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във

914 544 м³/г

водоснабдявания обект

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Панагюрище“ №17

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

