



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициативата на „ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ” ЕООД, гр. Пловдив за водовземане на подземни води от сондаж Р – 150х „Алкомет-Шумен”

1. Цел на заявеното използване на водите: **Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане**

2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт: **BG2G00000K1041
Карстови води в малм-валанж**

3. Водовземни съоръжения: **Сондаж Р – 150х „Алкомет-Шумен“, намиращ се на площадката на „Алкомет“ АД в ПИ с идентификатор 10176.502.40 по плана на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен, ЕКАТТЕ10176**

ЕКАТТЕ

4. Място на използване на водите, населено място: **За самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане в завод за производство на горещо поцинкована тел, с оператор „ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ“ ЕООД, намиращ се в имот с идентификатор 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, общ. Шумен, област Шумен. ЕКАТТЕ10176**

ЕКАТТЕ

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите: **Средноденоношен дебит: 2,35 л/с, в т.ч. за:**
- охлаждане – 1,81 л/с;
- промишлени нужди – 0,44 л/с;
- самостоятелно питейно-битово водоснабдяване – 0,095 л/с.

Максимален дебит: 45 л/с

- понижение на водното ниво: **Максимално експлоатационно понижение:
 $S_{\text{макс.}} = 4,86 \text{ м}$**

- годишен обем на черпене: **74 000 м³/г, в т.ч. за:**
- охлаждане – 57 000 м³
- промишлени нужди – 14 000 м³
- самостоятелно питейно-битово водоснабдяване – 3 000 м³.

- минимално водно количество, при което е

възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

74 000 м³/Г

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;
- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

Басейнова дирекция „Черноморски район“,
гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

