



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ФАРМА ВЕТ“ ООД за водоземане чрез нови водоземни съоръжения - тръбен кладенец ТК-1 „ФАРМА ВЕТ - Шумен“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №83510.608.14, местност „Якова“ по КККР на гр. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„водоснабдяване за други цели“ (поливане на зелени площи, пълнене на тоалетни казанчета и Противопожарни нужди)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000K1NB037 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Шумен Търговище ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати, амониеви йони и манган. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване химичното състояние на водите от ПВТ са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия: - „Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземни води на опасни вещества“ - „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.“ <u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:</u> Територията на водоземното съоръжение и обекта на водоснабдяване не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР. В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.
3. Водоземни съоръжения ЕКАТТЕ	тръбен кладенец ТК-1 „ФАРМА ВЕТ - Шумен“, с дълбочина 15м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №83510.608.14, местност „Якова“ по КККР на гр. Шумен, собственост на „ФАРМА ВЕТ“ ООД. 83510
4. Място на използване на водите, населено място	За Обект „Цех за разфасовка и пакетиране“ на „ФАРМА ВЕТ“ ООД, поземлен имот с идентификатор ПИ №83510.608.14, местност „Якова“ по КККР на гр. Шумен, собственост на „ФАРМА ВЕТ“ ООД.

<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество на водите - понижение на водното ниво : - годишно водно количество - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект 	<p>Средноденоношен дебит: за ТК-1 = 0.013 л/сек</p> <p>Максимално водно количество: за ТК-1 = 0,1л/сек</p> <p>Максимално експлоатационно понижение Смакс. доп. = 1,99м. ДВН = 4,99м</p> <p>ТК-1=416,4м³/год.,</p> <p>306,3м³/год.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - непорушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

