



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения: Дренаж „Бялата вода“, Каптирани извори „Бялата вода 1“ и „Бялата вода 2“, разположени в землището на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	Обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000K1hb037- Пукнатинни води във Валаиж-Хотрив - апт Шумен – Търговище ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати, амониев йон и манган. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто състояние на водите от ПВТ са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия: - „Изграждане на СОЗ около съоръженията за ПБВ, съгласно действащото законодателство“; - „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземното съоръжение.“ - „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.“ Инвестиционното намерение попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително и в уязвими зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ. <u>По отношение на ПУРН</u> за Черноморски район 2016-2021г.: Територията на водоземните съоръжения не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.
3. Водоземни съоръжения	<u>Дренаж „Бялата вода“:</u> разположен в имот с идентификатор №44032.18.77, местност „ Орман алтъ“, землище на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на „ВиК - ШУМЕН“ ООД <u>Каптиран извор „Бялата вода 1“:</u> разположен в имот с №44032.18.116, местност „Содула“, в землището на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен <u>Каптиран извор „Бялата вода 2“:</u> разположен в имот с №44032.18.115, местност „Орман алтъ“, в землището на с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен.

4. Място на използване на водите, населено място	Добиваните води ще се използват за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Лозево, община Шумен, област Шумен
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво</p> <p>Годишен обем на черпене:</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>Средноденонощен дебит:</p> <p>Дренаж „БЯЛАТА ВОДА“ - - 0,4л/сек,</p> <p>Каптиран извор „Бялата вода 1“: - 0,3л/сек</p> <p>Каптиран извор „Бялата вода 2“: - 0,3л/сек</p> <p>Максимално експлоатационно понижение:</p> <p>- конструктивно определено</p> <p>Дренаж, КИ1 и КИ2 „Бялата вода“: 31 536 м³/г., в т.ч.</p> <p>Дренаж „БЯЛАТА ВОДА“: 12 614 м³/г.</p> <p>Каптиран извор „Бялата вода 1“: 9461 м³/г.</p> <p>Каптиран извор „Бялата вода 2“: 9461 м³/г.</p> <p>31 536 м³/г.</p>
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“</p> <p>гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

