



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения: Каптаж-1 „Черенча“, находящ се в имот с идентификатор ПИ№ 80546.106.204 и Каптаж-2 „Черенча“, находящ се в имот с идентификатор ПИ№ 80546.106.205, местност „Айкъна“, по КККР на с. Черенча, общ. Шумен, обл. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	Обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G00000K2030 - Карстови води в K2m- горна креда-мастрихт Шуменско плато ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние състоянието на водното тяло, са предвидени конкретни мерки. В разрешителното ще бъдат поставени и условия: - „Да предприеме действия за учредяване и приемането на СОЗ.“ – - „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземното съоръжение.“ - „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.“ По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.: Територията на водоземните съоръжения и обекта на водоснабдяване не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към водоснабдяването, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.
3. Водоземни съоръжения	Каптаж-1 „Черенча“, находящ се в имот с идентификатор ПИ№ 80546.106.204, местност „Айкъна“, по КККР на с. Черенча, общ. Шумен, обл. Шумен.  Каптаж-2 „Черенча“, находящ се в имот с идентификатор ПИ№ 80546.106.205, местност „Айкъна“, по КККР на с. Черенча, общ. Шумен, обл. Шумен.  Каптажите са вписани в „Регистър на водоземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР“, като „оборудвани за експлоатация“.

4. Място на използване на водите, населено място	Каптаж-1 „Черенча“ и Каптаж-2 „Черенча“ ще се използват за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Черенча, община Шумен, област Шумен.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите  - понижение на водното ниво  Годишен обем на черпене:  - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен дебит: на Каптаж-1 „Черенча“ - 0,5л/с на Каптаж-2 „Черенча“ - 0,5 л/с; на Каптаж-1 и Каптаж-2 - 1,0 л/с  Максимално експлоатационно понижение: - конструктивно определено  Годишен воден обем: Каптаж-1 „Черенча“ - 15750м <sup>3</sup> /г. Годишен воден обем: Каптаж-1 „Черенча“ - 15750 м <sup>3</sup> /г. Годишен воден обем: Каптаж 1 и Каптаж 2 - 31,500м <sup>3</sup> /г.  28 380м <sup>3</sup> /г.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА  
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

