



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от Дълбок сондаж „Средня“

1. Цел на заявленото използване на водите:	Обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G00000K2030 Горнокреден водоносен хоризонт
3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация.	<p>Подземно водно тяло с код BG2G00000K2030 - „Карстови води в К2м- горна креда-мастрихт Шуменско плато“ е оценено в добро количествено и добро химично състояние, в ПУРБ 2016-2021г., са поставени цели: „Запазване на добро количествено състояние“ и „Запазване на добро химично състояние“. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“.- „Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен“.- „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение, съгласно Заповед № 65/18.11.2011г. за учредяване на СОЗ.“ <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г. имотът, в който е изградено водовземното съоръжение и обекта на водоснабдяване: селата Средня, Черенча и Градище, община Шумен не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в ЧРБУ.</p> <p>В ПоМ на ПУРН има заложена конкретна мярка имаща отношение към водовземането:</p> <p>Прекратяване на водовземане или налагане на</p>

	забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения.
4. Водовземни съоръжения ЕКАТТЕ	Дълбок сондаж „Средня“, намиращ се в ПИ № 68504.11.16 по КККР на с. Средня, община Шумен, област Шумен, ЕКАТТЕ 68504.
5. Място на използване на водите, населено място ЕКАТТЕ	За обществено питейно – битово водоснабдяване на селата Средня, Черенча и Градище, община Шумен, област Шумен. ЕКАТТЕ 68504, 80546 и 17573
6. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво - годишен обем на черпене - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденонощен дебит: увеличение от 1,11 л/с на 5,5 л/с Максимален дебит: 9,2 л/с Максимално експлоатационно понижение: $S_{\max} = 21,16 \text{ м}$ Увеличение от 35 000 $\text{m}^3/\text{г}$ на 173 450 $\text{m}^3/\text{г}$ 157 680 $\text{m}^3/\text{г}$
7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваниите количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
8. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33 Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

