



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,
директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА** :
инициатива на „**НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ**“ ЕАД гр. София,
за водовземане от язовир „Шумен“

1. Цел на заявеното използване на водите:

Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на използването:

**Язовир „Шумен“
BG2KA578R1103**

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.

Заявление входящ № РР-5709/18.03.2022 година от „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД гр. София; Заявената точка за водовземане от язовир „Шумен“ попада в обхвата на повърхностно водно тяло „р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия“ с код BG2KA578R1103, определено в много лошо екологично състояние и добро химично състояние. За него са поставени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние; Запазване на добро химично състояние.

В ПУРБ 2016-2021г., с цел постигане и запазване на умерено екологичното състояние и запазване на добро химично състояние, са предвидени конкретни мерки, в т.ч. - „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“. В разрешителното ще се постави условие: „Да прилага приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони.“

Съгласно ПУРН заявеното водовземане попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения с наименование: „Камчия - Шумен“ с код BG2_APSFR_KA_04. Районът се залива при трите моделирани сценарии с периоди на повторемост 20, 100 и 1000 години. Съгласно извършената в ПУРН интерпретация на риска, на базата на получената потенциална щета, районът е определен във висока степен на риск.

В ПоМ на ПУРН е заложена мярка, касаеща предвиденото водовземане: „Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи

язовири“ с описание: Поддържане и подобряване състоянието на яз. „Шумен“.

Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 година и Заповед № РД-803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, районът е част от нов РЗПРН с код BG2_APSFR_KA_101 и наименование „р. Камчия - от гр. Велики Преслав до с. Бял бряг“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Язовир „Шумен“ с общ завирен обем от 6,40 млн.м³ водни маси, от които 3,49 млн.м³ са налични към 10.03.2022 г.;
2. Стоманен тръбопровод Ø 1400 с дължина 62 м и Q макс. = 5,85 м³/сек;
3. Водовземна стоманобетонова шахта с дължина 3,80 м и ширина 3,00 м, с монтирани два броя спирателни кранове Ø 800;
4. Енергогасител и открит канал свързващ шахтата с магистрален напонтелен канал М-1;
5. Водомерно устройство, което ще бъде монтирано на открит канал свързващ шахтата с магистрален напонтелен канал М-1;
6. Открит напонтелен канал М-1, за гравитачно напояване на 5090 дка царевница и 745 дка люцерна, които са част от 13 000 дка поливни площи от НС „Виница“, в землищата на гр. Шумен, с. Мараш, с. Дибич, с. Радко Димитриево, с. Васил Друмев, с. Илия Блъсково, с. Ветрище, общ. Шумен и с. Кюлевча, общ. Каспичан, обл. Шумен;
7. Дънен изпускател на канала, разположен след изхода на тунел „Поройна“;
8. Канал Р-4, който свързва канал М-1 с помпена станция „Шумен-2“, ПС „Шумен-2“ и изравнител 17.

4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ

Язовир „Шумен“, в землището на гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен

5. Проектни параметри на използването:

Годишен лимит от 2 000 000 м³, необходим за напояване на 5090 дка царевница и 745 дка люцерна, които са част от 13 000 дка поливни площи от НС „Виница“.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Отчитане на използваните количества вода, ежегодно заплащане на ползваната вода и стриктно изпълнение на условията в разрешителното.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

