



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК „Мътница“, находящ се в поземлен имот с идентификатор ПИ №46053.29.173 по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен.

Добиваните водни количества ще се използват за обществено питейно-битово водоснабдяване на кв. Мътница, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен.

1. Цел на заявленото използване на водите:	„обществено питейно-битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000000Q003 – „Порови води в кватернера на р. Провадийска“ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите. В разрешителното ще бъдат добавени условия: „Определяне, учредяване и приемане на СОЗ съгласно действащото законодателство“; „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“; „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“ Съгласно ПУРН 2016-2021г. територията на водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите. В ПoM на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.

3. Водовземни съоръжения	Шахтов кладенец ШК „Мътница“, находящ се в поземлен имот с идентификатор ПИ №46053.29.173 по КККР на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен.
ЕКАТТЕ	46053
4. място на използване на водите, населено място	За обществено питейно-битово водоснабдяване на кв. Мътница, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво -годишен обем на черпене: - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденонощно водно количество - 2,00 л/сек; Максимално водно количество - 3,00 л/сек; Максимално експлоатационно понижение: $S_{\text{мак. доп. експ.}} = 0,70 \text{ м.}$; СВН = 5,20 м.; ДВН = 5,90 м. Годишно - 63072 м ³ /г. Минимално - 63072 м ³ /г.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използванието количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

10.8.2022 г.

 инж. Явор Димитров

Директор БД "Черноморски район"

Signed by: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV