



**С Ъ О Б Щ Е Н И Е**

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК 2 „Радко Димитриево“ (Рибка), находящ се в поземлен имот с идентификатор №61443.16.2 в землището на с. Радко Димитриево, общ. Шумен, обл. Шумен.

Добиваните водни количества ще се използват за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Радко Димитриево, общ. Шумен, обл. Шумен.

<b>1. Цел на заявеното използване на водите:</b>	„обществено питейно-битово водоснабдяване“
<b>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</b> <b>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</b>	<p><b>BG2G000000Q004 – „Порови води в кватернера на р. Врана“</b> е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите. В разрешителното ще бъдат добавени следните условия:</p> <p>„Определяне, учредяване и приемане на СОЗ съгласно действащото законодателство“;</p> <p>„Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“</p> <p>„Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“</p> <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г. територията на водовземното съоръжение, разположено в ПИ №61443.16.2 в землището на с. Радко Димитриево, общ. Шумен, обл. Шумен, попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG2_APSFR_KA_04 и наименование „Камчия-Шумен“ в обхвата на БДЧР, като районът е определен във „висока“ степен на риск.</p> <p>Препоръчва се да не се разрешава или разширява съществуваща застроена площ, в която се задържат лица или животни. За съществуващата застроена площ да се направи и изпълни проект за специални мерки срещу наводнение, които да осигурят съответното намаляване на риска (намаляване на уязвимостта) или да се разработи програма за преместване на този обект.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни</p>

	съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.
<b>3. Водовземни съоръжения</b>	<b>Шахтов кладенец ШК 2, „Радко Димитриево“ (Рибка) от ВС Радко Димитриево, находящ се в поземлен имот с идентификатор ПИ №61443.16.2 в землището на с. Радко Димитриево, общ. Шумен, обл. Шумен.</b>
<b>ЕКАТТЕ</b>	<b>61443</b>
<b>4. Място на използване на водите, населено място</b>	<b>За обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Радко Димитриево, общ. Шумен, обл. Шумен.</b>
<b>5. Проектни параметри на използването:</b> - количество на водите  - понижение на водното ниво  -годишен обем на черпене:  - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	<b>Средноденонощно водно количество - 2,5 л/сек;</b>  <b>Максимално водно количество - 3,00 л/сек;</b>  <b>Максимално експлоатационно понижение:</b> <b>S<sub>макс.доп.експ.</sub> = 0,42 м. ; СВН = 4,64 м.; ДВН = 5,62 м.</b>  <b>Годишно - 78840 м<sup>3</sup>/г.</b>  <b>Минимално - 78840 м<sup>3</sup>/г.</b>
<b>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</b>	<b>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</b> <b>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</b>
<b>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</b>	<b>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</b> <b>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</b>

**X**

Директор БД "Черноморски район"