



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптаж „Царски мостове“, находящ се в ПИ №53240.5.137 по КККР на с. Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен.

Добиваните водни количества ще се използват за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„Обществено питейно-битово водоснабдяване“</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000K1NB037 – „Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Шумен-Търговище“ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели: NO3, NH4 и Mn, с поставена цел-постигане на добро състояние. В Програмата от мерки към ПУРБ са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането.</p> <p>В разрешителното ще бъдат добавени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- Да предприеме действия за учредяване и приемане на СОЗ около каптаж „Царски мостове“ съгласно действащото законодателство.- Да се спазват „Забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение.“- Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.- Да опазва подземните води от замърсяване, съгласно чл.118а и чл.118в от ЗВ, като не допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.- Да се изпълнява приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2022-2027г., включително техните екологични оценки. <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г. територията на водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №9-6/2023 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН, в разрешителното ще се постави условие да изпълнява</p>

	<p>мярка „ВиК операторите да уведомяват БДЧР и съответните РЗИ, в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели“.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение №Ж Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН и в Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г. на МОСВ, публикувани на официалната страницата на БДЧР.</p>
<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Каптаж „Царски мостове“, находящ се в ПИ №53240.5.137 по КККР на с. Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен.</p> <p>53240</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>За обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво</p> <p>-годишен обем на черпене:</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>Средноденоношно водно количество – 0,05 l/s</p> <p>Максимално експлоатационно понижение: S_{мак,доп.експ.} - конструктивно определено</p> <p>Годишно водно количество – 1577 m³/y</p> <p>Минимално водно количество – 1577 m³/y</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

X

Директор БД "Черноморски район"