



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Каптаж „Стража“, находящ се в имот с идентификатор 83510.78.8 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно – битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000K1hb037 - Пукнатинни води в хотривбарем-апт Шумен Търговище Подземното водно тяло с код BG2G000K1HB037 е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати, амониеви йони и манган, с поставена цел непревишаване на праговите стойности за нитрати, амониеви йони и манган. В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. е поставена цел - постигане на добро състояние на водите. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия: 1. Да се предприемат действия за учредяване на СОЗ около КИ „Стража“ съгласно действащото законодателство; 2. Да се спазват „Забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение.“ 3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове. 4. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно чл.118а и чл.118в от ЗВ, като не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води. 5. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2022-2027г., включително техните екологични оценки. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.: Имотът, в който се намира съоръжението, не попадат в район, определен със значителен

	<p>потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към водоземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №9-6/2023 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН, в разрешителното ще се постави условие за изпълнение на мярка „ВиК операторите да уведомяват БДЧР и съответните РЗИ, в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели“.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж - Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН и в Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г.на МОСВ, публикувани на официалната страницата на БДЧР.</p>
<p>3. Водоземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p><u>Каптаж „Стража“</u>, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.78.8 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен.</p> <p>Каптираният извор е вписан в Регистъра на водоземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 030 01894/15.10.2007г.</p> <p>83510</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>за „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на вилната зона и потребителите в района на 5-ти km на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите</p> <p>- понижение на водното ниво:</p> <p>- годишно водно количество</p> <p>- минимално водно количество</p>	<p>Средноденонощен воден дебит = 0,3 l/s</p> <p>максимален дебит на водочерпене $Q_{\max} = 0,5 \text{ l/s}$ за 12ч. в денонощие</p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение: неприложимо</p> <p>Годишно водно количество – 9 461 m³/годишно.</p> <p>9 461 m³/годишно.</p>

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

X

Директор на
БД "Черноморски район"