

web@shumen.bg

19. 01. 2024

Грета Николова - Свешнова
15. 01. 2024 9. 01. 2024

From: [redacted]
Sent: Wednesday, January 17, 2024 12:12 PM
To: web@shumen.bg
Subject: Информация по ЗДОИ

ОБЩИНА гр.ШУМЕН
www.shumen.bg

Регистрационен индекс и дата

28-00-006

Код за достъп
чрез интернет

17. 01. 2024

Здравейте,

По Закона за достъп до обществена информация, желая да получа такава относно дали Община Шумен е разрешавала затваряне с плочки на дъждоприемна шахта, намираща се на ул. А. и В. Стоянови 14 през лятото на 2021-ва година? Има разрешително за смяна на настилка (ако не се лъжа, трябва да е от лятото на 2021-ра година), но дали Община Шумен е разрешавала затварянето на дъждоприемната шахта,, която е там по проект и вдигане на нивото в двора на блока? Води ли се това видоизмяна на проекта на блока?

И въпрос 2: Тази дъждоприемна шахта има функцията да отцежда дъждовната вода, както и водата от чучурите на блока. И е заложена да я има там по проект. Допустимо ли е нейното затваряне или това действие би довело до наводняване на най-ниската точка от блока (мази/избени помещения)? Прикачвам снимка с повече конкретика на описания казус.



Данните ми са:

Симона [redacted] Кънева

Живея на [redacted] в гр. Шумен

тел. [redacted]

Имейл: _____

Желая да получа отговор на посочения горе имейл адрес.

--

С уважение,
Симона Красева

Greta Stefanova

From: Simona Kraseva <[redacted]@shumen.bg>
Sent: 19 януари 2024 г. 13:51
To: Greta Stefanova
Subject: Re: Информация по ЗДОИ

ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и дата 28-00-006-001	
Код за достъп чрез интернет	19. 01. 2024

Здравейте,

Много моля да се допълнят само още три въпроса към това питане (да не ги пускам като ново заявление....., понеже темата е сходна и направо в 1 отговор да ми дойде всичко).

-> Каква е процедурата, когато има нужда от поставянето на кюне на шахтите с кръгъл капак в междублоковото пространство (първата след блока и втората такава) и за чия сметка е? -

Общинска собственост ли са тези шахти и Общината ли трябва да го направи това или живущите?

-> Допустимо и законно ли е смесването на дъждовна и канализационна вода? Вярно ли е, че водата от дъждоприемните шахти е на отделен кръг и отива в Шуменското езеро, а канализационната отива в пречиствателната станция за отпадни води, което забранява смесването на двата типа води?

-> Съгласно проекта на построяването на споменатите шахти, който не мога да намеря никъде, затворената към момента дъждоприемна шахта има ли връзка с шахтата с кръгъл капак, намираща се отдясно на нея?



ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

РЕШЕНИЕ

№ 28-00-006.....

гр. Шумен, 30.01..... 2024 г.

на кмета на Община Шумен

Подписаният: **проф. Христо Христов** – кмет на Община Шумен, разгледах постъпилото заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. рег. индекс № 28-00-006/17.01.2024 г. на Община Шумен и уточняващи въпроси с вх. рег. индекс № 28-00-006_001/19.01.2024 г., отговарящи на изискванията на чл. 25 и сл. от ЗДОИ, подадени от **Симона [REDACTED] Кънева**, с постоянен адрес: гр. Шумен, [REDACTED], с тел: [REDACTED] и електронна поща: [REDACTED]

Заявителят посочва, че желае да получи следната информация:

1. Дали Община Шумен е разрешавала затварянето с плочки на дъждоприемна шахта, намираща се на ул. „А. и В. Стоянови“ № 14 през лятото на 2021-ва година и вдигане на нивото в двора на блока? Води ли се това видоизмяна на проекта на блока?;
2. Допустимо ли е нейното затваряне или това действие би довело до наводняване на най-ниските точки на блока (мази/избени помещения)?
3. Каква е процедурата, когато има нужда от поставяне на кюне на шахтите с кръгъл капак в междублоковото пространство (първата след блока и втората такава) и за чия сметка е? Общинска собственост ли са тези шахти и Общината ли трябва да го направи това или живущите?
4. Допустимо и законно ли е смесването на дъждовна и канализационна вода? Вярно ли е, че водата от дъждоприемните шахти е на отделен кръг и отива в Шуменското езеро, а канализационната отива в пречиствателната станция за отпадни води, което забранява смесването на двата типа вода?
5. Затворената към момента дъждоприемна шахта има ли връзка с шахтата с кръгъл капак, намираща се отдясно на нея?

Заявителят желае да получи информацията в писмен вид – копие на документи на посочения от него електронен адрес.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

РЕШИХ:

РАЗРЕШАВАМ достъп до обществена информация, отнасяща се до актовете съдържащи такава.

Исканата информация не е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

На основание чл. 28 от ЗДОИ, решението, ведно с информацията да се предостави на заявителя в срок, на посочения от него електронен адрес.

ИНФОРМАЦИЯ:

Отговор по въпрос № 1: Ремонтът по западния общински тротоар на ул. "А. и В. Стоянови" пред подхода към вътрешния двор на кооперацията на № 14 е изпълнен на основание издаден Констативен протокол № 72/07.06.2021г. Молбата за разрешаване на ремонтните дейности е подадена от живущите на ул."А. и В. Стоянови" № 14 чрез техен представител.

Отговор по въпрос № 2: Относно дъждоприемната шахта, следва да се поясни:

- дъждоприемната решетка е изпълнена без необходимите строителни книжа и не е част от канализационната система;
- отвеждането на теренни дъждовни води в битовата канализация, особено с такъв тип самоделно съоразение в конструкцията на ревизионната шахта (РШ) е незаконосъобразно и подлежи на санкции;
- така изградената решетка компрометира РШ, защото подмива устоите ѝ, и отделно позволява проникването на инертни материали в уличната канализация, които предизвикват затлачване на същата;
- ремонта на настилката в двора на кооперацията на посочения адрес, живущите, са коригирали наклона и водоотвеждането, което не би позволило връщането на теренни води към мазите/избените помещения.

Отговор по въпрос № 3: В процеса на проектиране, на дъното на всяка ревизионна шахта е необходимо да се покаже (в детайл) наличието на улей (кюне), по който се провеждат отпадъчните води в определена посока. В зависимост от проектното решение, такива ревизионни шахти се разполагат както по дължината на уличните канализации, така и по трасето на сградното канализационно отклонение на имота.

Отговор по въпрос № 4: Уличната канализация по ул. „Братя Андрей и Веселин Стоянови“ е смесена, което означава, че тя отвежда както битовите отпадъчни води формирани от прилежащите жилищни имоти, така и дъждовните води, които постъпват в нея чрез дъждоприемни шахти.

Отговор по въпрос № 5: Община Шумен не разполагаме с екзекутивна документация, която да потвърждава или отхвърля факта, че дъждоприемната шахта има връзка с шахтата с кръгъл капак, намираща се отдясно на нея.

На основание чл. 20 от ЗДОИ, достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на информацията се заплащат съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 година за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на съобщаването му пред Административен съд гр. Шумен.

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на Община Шумен

