



Решения за
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“



ОБЩИНА ШУМЕН

ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23-65

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ (ИВЦ) ЗА ГР. ШУМЕН – II етап

ДОГОВОР № DIR-51011116-C045

03.09.2013

№

91-00-93

Във връзка с: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СЪПАЛО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) - ГРАД ШУМЕН“** в рамките на проект DIR 51011116-23-65 **„ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН II ЕТАП“** - Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 год.“

Относно: Разяснение № 7 на Община Шумен по провеждане на процедура за обществена поръчка по постъпили запитвания с входящи номера:

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпили запитвания относно документацията за участие в процедурата, Община Шумен, в качеството си на Възложител на обществената поръчка прави разяснения на следните въпроси:

Уведомявам всички заинтересовани лица, че в предходно разяснение с изх. № 91-00-93/02.09.2013 г. е допусната очевидна фактическа грешка по отношение на определената крайна дата за подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка. С оглед на горното и с цел изясняване на действителната ми воля при издаване на разяснение с изх. № 91-00-93/02.09.2013 г., допускам поправка на очевидна фактическа грешка във първия отговор, като

вместо:

Отговор: В предвид на това че, мотивирано е поискано удължаване на срока за подаване на оферти с посочване на обективни обстоятелства по чл. 27 а , ал. 8 от ЗОП, а именно, нуждата от извършване на оглед на място и нуждата от технологично време за снабдяване с официални документи от страна на чуждестранните участници, както и тяхното легализиране – официален превод и заверка с Апостил, срока за подаване на оферти следва да се удължи на основание чл. 27 а, ал. 8 от ЗОП. Считаю, че претендирания срок от 20, съответно от 30 дни е прекомерен, като участниците ще са в състояние да извършат нужните замервания на място респективно снабдят с документи в рамките на 7 кал. дни считано от 02.09.2013 г. С оглед на изложеното уведомявам заинтересуваните лица, че по

реда на чл. 27, а, ал. 8 от ЗОП срока за подаване на оферти в процедурата ще се удължи до 09.09.2013 г.

да се чете:

Отговор: В предвид на това че, мотивирано е поискано удължаване на срока за подаване на оферти с посочване на обективни обстоятелства по чл. 27 а , ал. 8 от ЗОП, а именно, нуждата от извършване на оглед на място и нуждата от технологично време за снабдяване с официални документи от страна на чуждестранните участници, както и тяхното легализиране – официален превод и заверка с Апостил, срока за подаване на оферти следва да се удължи на основание чл. 27 а, ал. 8 от ЗОП. Считам, че претендирания срок от 20, съответно от 30 дни е прекомерен, като участниците ще са в състояние да извършат нужните замервания на място респективно снабдят с документи в рамките на 7 кал. дни считано от 02.09.2013 г. С оглед на изложеното уведомявам заинтересуваните лица, че по реда на чл. 27, а, ал. 8 от ЗОП срока за подаване на оферти в процедурата ще се удължи до 16.09.2013 г.

Въпрос: В книга II – Раздел I, Изисквания на възложителя по горесцитираната открита процедура за възлагане на обществена поръчка в т. 1.11.11 и т. 1.11.12 се изисква се изисква съответно селекторен дефосфатизиционен басейн и Анаеробен басейн за биологична десфосфатизация(bio-p) .

Моля да изясните дали е правилно нашето разбиране, че съществуващото изградено съоръжение „Селектор” по проекта на „Uniland-Siconco” е съоръжението което се има в предвид в т. 1.11.11 селекторен дефосфатизиционен басейн

Моля да изясните дали е правилно нашето разбиране, че съществуващото изградено съоръжение „Селектор” по проекта на „Uniland-Siconco” ще бъде използван като част от обема необходим за изграждане на анаеробен басейн за биологична десфосфатизация

Отговор: Следва да се предвидят селекторен басейн и анаеробен басейн за биологична дефосфатизация (Bio-P) в съответствие с „Изисквания на Възложителя /Книга II, раздел I, т. 1.11.11 и т. 1.11.12. (стр.28.), Мястото и функцията на съществуващия селектор (на "Uniland-Siconco"), е съгласно проектното предложение на Участника.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие в процедурата.

Същите са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя - Община Шумен, заедно с цялата документация за участие.

За Възложителя

Д-р инж. Любомир Пашов

Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен

/упълномощен със Заповед на Кмета на
Община Шумен РД-25-195 / 29.01.2013г./