



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 27001:2005

ДО

ОБЩИНА ШУМЕН

17. 06. 2014

№ 26 00-2663

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:

№ 00138-2014-0023 В РОП

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОГОВОР, С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА КНИГА И ПРЕДМЕТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ГР.ШУМЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ШУМЕН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше запитване, с Вх.№ 26 00 2663/13.06.2014 г., относно обществена поръчка, с предмет "Избор на изпълнител на договор, с договорните условия на FIDIC Жълта книга и предмет "Изграждане на пречиствателна станция за питейни води за гр.Шумен и населените места в община Шумен", Ви даваме следния отговор:

1. Повторение на строителството (стр 3, Общи условия). - "...Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителството

....

Въпрос 1: Какво повторение на строителството има предвид Възложителя?

Отговор-1: В случая Възложителят има предвид възлагане на промени или допълнителни видове работи възникнали към обхвата на поръчката.

2. Език на офертата (стр 4, Общи условия) "...документите, които са на чужд език да се представят и в превод....."

Въпрос 2: Трябва ли приложенията към офертата технически проспекти на оборудването да бъдат и на български?

Отговор-2: Всички документи, които са на чужд език и са приложени в офертата на участника, трябва да бъдат преведени на български език.

3. Информация за обороти за извършени дейности в сферата на строителство на ПСПВ и/или ПСОВ (стр 8, Общи условия) "....участникът да е реализирал нетни приходи от продажби на услуги в областта на строителството на ПСПВ и/или ПСОВ и/или ВиК мрежи и съоръжения?

Въпрос 3: Възложителят ще признае ли нетни приходи свързани с реконструкция и модернизация на съществуващи ПСПВ и/или ПСОВ и/или ВиК мрежи и съоръжения?

Отговор-3: Възложителя точно е формулирал допустимия характер на нетните приходи. Към нетните приходи са такива отнасящи се за

реконструкция и модернизация на съществуващи ПСПВ и/или ПСОВ и/или ВиК мрежи и съоръжения

4. Посещение на строителната площадка (стр. 12, Общи условия)-
Участникът трябва да посети строителната площадка и да се запознае"

Въпрос 4: Към момента на заявка за посещение, трябва ли да се изпрати списък на специалистите и/или пълномощно за ръководителя на групата?

Отговор-4: Не. Всеки от участниците в процедурата, трябва сам да организира и изпълни посещението на площадката. Възложителят няма да организира общо посещение за всички участници.

5. Списък на оборудването и материалите / на доставчиците (Образец 13) - т.5 ...

..... т. 6. Микросито", а същевременно в Идейният проект (стр. 13 и 32, и чертеж 123- IP-01-103.1-A) еднозначно се говори за 2 бр. турбини.

Въпрос 5.1.: Изпълнителят трябва ли да оферира 2 бр. турбини със съответна окомплектовка?

Въпрос 5.2.: Възложителят има ли предпочитание към типа на турбината?

Отговор-5.1: От Участника се очаква да оферира 2 (два) броя турбини със съответна окомплектовка.

Отговор-5.2: Възложителят не е цитирал конкретни предпочитание към типа на турбината. От Участника се очаква да заложи качествено оборудване съгласно спецификациите.

6. Параметри на водното количество на вход (т. 1.7., Прил. 2, обр. 13)- ".... Резултатите от мониторинга на суровата вода през последните години са дадени в Том 3. Раздел 2. Част 2.3.1 и Том 5, но не освобождават Изпълнителя от задължението да анализира проби от входящия поток за негова сметка във връзка с планирането на станцията. Информацията произтичаща от дадените данни, не освобождава Изпълнителя от отговорността да се увери в това сам. Претенции свързани със съмнения, ще бъдат отхвърлени от Възложителя"и Качества на водата (стр. 7, Идеен проект)- ".... определени въз основа на проби, взети от различни места на язовира са съгласно приложените протоколи (Приложение 1)". Следва да се отбележи, че в тръжната документация няма нито Том 3. Раздел 2. Част 2.3.1 и Том 5, нито Приложение 1.

Въпрос 6.1.: Какво е достоверното съдържание тръжната документация и кога ще изпратите липсващите части на междуременно закупилите я фирмите ?

Въпрос 6.2: Кога ще изпратите/публикувате на интернет-сайта на Общината данните от анализите на суровата вода (том 5, Приложение 1 или комплект протокола за лабораторен анализ)?

Отговор-6.1: Предоставената тръжна документация не подлежи на промени.

Отговор-6.2: Приложение 1 е публикувано допълнително на сайта на Общината

7. Предлагана цена нестроителни дейности (обр. 14, Приложение 2)-.поз. 1.14. Резервни части"поз. 1.20. Експлоатационни превозни средства".

Въпрос 7.1.: Изпълнителят, за какъв период на нормална работа, трябва да оферира резервни части?

Въпрос 7.2.: Възложителят, минимално какви по вид и работни параметри експлоатационни превозни средства, има предвид?

Отговор-7.1: От участниците се очаква да доставят резервни части според спецификациите и изискванията на производителите за минимум 2 (две) годишна експлоатация.

Отговор-7.2: От участниците се очаква да предвидят в офертата минимум следните експлоатационни превозни средства:

Многоцелеви мини товарач с минимум прикачни устройства: кофа за челен товарач, гребло за булдозер, палетни вилници и др. по преценка на участника.
Самосвал с обем на коша минимум 10 m³ и товароподем минимум 16 тона., дизелов двигател, мин. колесни 3 оси.
Микробус пътнически с минимум 8+1 места, дизелов двигател.

8. Машинни работи (обр. 14, Приложение 2)- в поз. 3.1. / 3.22 и 3.24. са посочени различни видове машинни работи, но само в поз. 3.23. е уточнено, че става въпрос за изкопи и траншеи за шахти и кабели.

Въпрос 8.1.: За какви машинни работи става въпрос във всяка отделна позиция?

Въпрос 8.2.: Не трябва ли вместо "машинни работи" да се чете "технологично оборудване"?

Въпрос 8.3.: Ако отговорът на въпрос 7.2. е "да", как да се разбира текста пот. 3.23.?

Отговор-8.1: В обр.14, Приложение 2, таблица 3 е именувана "машинни работи". От участниците се очаква тук да посочат предлагана цена по позиции включваща: доставка и монтаж на машинно оборудване и прилежащи компоненти: тръби, арматури, стълби, пасарелки, опори и др.

Отговор-8.2: Вижте отговор 8.1.

Отговор-8.3: Текста на поз.3.23 да се чете: "Машинни работи за шахти за кабели"

9. Микросита (стр. 15, Идеен проект)- "....да се монтират две сита, всяко с максимален капацитет 500 л/сек".

Въпрос 9: Възложителят, ще допусне ли да оценявана оферта базирана на друг брой сита и същия сумарен капацитет (1.000 л/сек.)?

Отговор-9: От участниците се очаква да включат в офертата си максимум 2 бр. сита с определения максимален капацитет.

С уважение,

Д-р инж. Любомир Пашов
Директор на дирекция „УТКСЕ“

Лупълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП
съгласно Заповед № РД 25-2031/23.10.2012 г.
на кмета на община Шумен.

