



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 27001:2005

ОБЩИНА ШУМЕН

24. 10. 2014

№ 26-00-4841

До

всички заинтересовани лица в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ I градина и здр. дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“.

От

д-р инж. Любомир Пашов

директор на дирекция УТКСЕ на община Шумен

упълномощено лице по смисъла

на чл. 8, ал. 2 от ЗОП и Заповед

№ РД-25-2031/23.10.2012г.

Относно: отговор на запитвания от заинтересовани лица в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи на обект „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ I градина и здр. дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП и във връзка с направени запитвания от страна на потенциални участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ I градина и здр. дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“, открита с Решение № ЗОП 38-01/07.10.2014 на д-р инж.

Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ на община Шумен

упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП и Заповед № РД-25-2031 / 23.10.2012г., Ви изпращаме следната информация:

Въпрос:

1. В част ОВИ от КС, „Вентилация“, поз. 1 ” Спироканал ф100”, моля да уточните да се включи ли в цената монтаж ?

Отговор:

Да се включи и монтаж на спироканала.

Въпрос:

2. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 2 ” Спироканал ф160”, моля да уточните да се включи ли в цената монтаж ?

Отговор:

Да се включи и монтаж на спироканала.

Въпрос:

3. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 3 ” Спироканал ф200”, моля да уточните да се включи ли в цената монтаж ?

Отговор:

Да се включи и монтаж на спироканала.

Въпрос:

4. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 4 ” Коляно за спироканал 90* ф100”, моля да уточните да се включи ли в цената монтаж ?

Отговор:

Да се включи и монтаж на коляното.

Въпрос:

5. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 5 ” Коляно за спироканал 90* ф 160”, моля да уточните да се включи ли в цената монтаж ?

Отговор:

Да се включи и монтаж на коляното.

Въпрос:

6. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 6 ” Коляно за спироканал 90* ф200”, моля да уточните да се включи ли в цената монтаж ?

Отговор:

Да се включи и монтаж на коляното.

Въпрос:

7. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 7 ” Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди тип SPN-1 с права регулираща секция DA 425x75”, моля да уточните да се включи ли решетката в цената или да се заложи само цена за монтажа?

Отговор:

Да се включат доставка и монтаж на решетката.

Въпрос:

8. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 8 ” Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди 200x75 с регулираща секция”, моля да уточните да се включи ли решетката в цената или да се заложи само цена за монтажа?

Отговор:

Да се включат доставка и монтаж на решетката.

Въпрос:

9. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 9 ” Монтаж на фасадна решетка за стеноен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 305 x 305”, моля да уточните да се включи ли решетката в цената или да се заложи само цена за монтажа?

Отговор:

Да се включат доставка и монтаж на решетката.

Въпрос:

10. В част ОВИ от КС, „Вентилация”, поз. 10 ” Монтаж на фасадна решетка за стеноен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 102 x 203”, моля да уточните да се включи ли решетката в цената или да се заложи само цена за монтажа?

Отговор:

Да се включат доставка и монтаж на решетката.

Въпрос:

11. В част ОВИ от КС, „Климатизация”, поз. 1 ” Доставка и монтаж на тръба ф 6.35”, моля да уточните ще има ли изолация и с каква дебелина?

Отговор:

Да се включи и изолацията с дебелина 9 mm.

Въпрос:

12. В част ОВИ от КС, „Климатизация”, поз. 2 ” Доставка и монтаж на тръба ф 9.52”, моля да уточните ще има ли изолация и с каква дебелина?

Отговор:

Да се включи и изолацията с дебелина 13 mm.

Въпрос:

13. В част ОВИ от КС, „Климатизация”, поз. 3 ” Доставка и монтаж на тръба ф 12.7”, моля да уточните ще има ли изолация и с каква дебелина?

Отговор:

Да се включи и изолацията с дебелина 13 mm.

Въпрос:

14. В част ОВИ от КС, „Климатизация”, поз. 4 ” Доставка и монтаж на тръба ф 15.9”, моля да уточните ще има ли изолация и с каква дебелина?

Отговор:

Да се включи и изолацията с дебелина 13 mm.

Въпрос:

15. В част ОВИ от КС, „Климатизация”, поз. 5 ” Доставка и монтаж на тръба ф 22.2”, моля да уточните ще има ли изолация и с каква дебелина?

Отговор:

Да се включи и изолацията с дебелина 25 mm.

Въпрос:

16. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 1 „Шкаф персонал с две секции”, моля да уточните размерите на обзавеждането?

Отговор:

2x30/30см

Въпрос:

17. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 2 „Шкаф за препар. и ср-ва за дезинф. под мивки”, моля да уточните размерите на обзавеждането?

Отговор:

90/50/80см

Въпрос:

18. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 3 „Хладилник за яйца, 5-18°C, с фризер риба -18С”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

120/54/60см

Въпрос:

19. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 4 „Хлад.за млеч.п-ти, 0-14°C, с фризер месо -18С”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

120/54/60см

Въпрос:

20. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 5 „Работен плот”, моля да уточните размерите на обзавеждането?

Отговор:

200/50/80см

Въпрос:

21. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 6 „Шкаф-мивка за кухн.посуда с 2 гнезда”, моля да уточните размерите на обзавеждането?

Отговор:

90/50/80см

Въпрос:

22. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 7 „Везна електронна, с дисплей”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

60/50см

Въпрос:

23. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 8 „Хладилник дефростация, 0-4°C, под плот”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

120/54/60см

Въпрос:

24. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 9 „Отцедник”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

50/30см

Въпрос:

25. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 10 „Фритюрник единичен”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

45/32,5см

Въпрос:

26. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 11 „Скара”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

50/40см

Въпрос:

27. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 12 „Печка с фурна и 2 котлона”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

60/60/80см

Въпрос:

28. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 13 „Шкаф трапезна посуда”, моля да уточните размерите на обзавеждането?

Отговор:

90/50/80см

Въпрос:

29. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 14 „Шкаф кухненска посуда”, моля да уточните размерите на обзавеждането?

Отговор:

90/50/80см

Въпрос:

30. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 15 „Складов стелаж етажен”, моля да уточните размерите на обзавеждането?

Отговор:

200/90/50см

Въпрос:

31. В част Обзавеждане кухня от КС, поз. 16 „Хладилник технолог, в топла кухня, 0-4°C”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

120/54/60см

Въпрос:

32. В част Обзавеждане от КС, поз. 22 „Котлон”, моля да уточните размерите на оборудването?

Отговор:

50/30см с две плочи

Въпрос:

33. Относно част „ВиК“, „Водопровод“ поз. 23, моля да уточните какво се има в предвид под „Ел. нагревател тип Бойлер“ и с какви параметри трябва да бъде?

Отговор:

Лилипут по избор.

Въпрос:

34. Относно част Архитектура, „Дограма PVC” от КС, поз. 1 „Дограма PVC трикамерна прозорци с монтаж - 72m²”, моля да потвърдите, че дограмата е PVC - трикамерна и да уточните каква е /вътрешна или външна/, цвят, стъкло и др.?

Отговор:

- Външна PVC прек.термомост E45;

- Цвят:/бяло;
- Стъклопакет: 2 x безцветно/ 24мм + аргон;
- Коефициент на топлопреминаване на профила : 2.0 W/m²K;
- Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета : 1.0 W/m²K.

Въпрос:

35. Относно част Архитектура, „Дограма PVC” от КС, поз. 2 „Дограма PVC трикамерна прозорци с монтаж - 80m²”, моля да потвърдите, че дограмата е PVC - трикамерна и да уточните каква е /вътрешна или външна/, цвят, стъкло и др.?

Отговор:

- Външна PVC прек.термомост E45;
- Цвят:/бяло;
- Стъклопакет: 2 x безцветно/ 24мм + аргон;
- Коефициент на топлопреминаване на профила : 2.0 W/m²K;
- Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета : 1.0 W/m²K.

Въпрос:

36. Моля да предоставите спецификация на дограмата и да посочите отваряемостта ѝ за поз.1 и поз.2 по част Архитектура, „Дограма PVC” от КС.

Отговор:

Спецификацията на посочената дограма подробно е описана в инвестиционния проект.

Въпрос:

37. Относно част Архитектура, „Разни” от КС, поз. 3 „Вертикални щори за прозорци - пластмасови с Н=2.10” и поз. 4 „Вертикални щори за прозорци - пластмасови с Н=1.95”, моля да дадете подробно описание и да уточните какви са щорите /вътрешни или външни/, цвят и материал?

Отговор:

- Щорите са вътрешни, вертикални;
- Цвят – по избор;
- Материал – по избор.

Въпрос:

38. Относно част Архитектура, „Разни” от КС, поз. 1 „Врата мет.специална, противопожарна с огнеустойчив. REI 60 и мин.клас по реакция на огън В, оборудвана с ус-во за самозатваряне — 1бр.п, моля да уточните къде се намира и с какви размери е вратата?

Отговор:

Вратата е на таванския етаж 900/2100мм.

Въпрос:

39. Относно част Архитектура, „Разни” от КС, поз. 2 „Монтаж на дограма - 5м²”, моля да уточните за коя позиция се отнася?

Отговор:

Монтаж на 10 броя табакери и врата метална специална, противопожарна.

Въпрос:

40. Относно част Архитектура, „Разни” от КС, поз. 5 „Подов автомат - 2 бр”, моля да уточните за коя позиция се отнася ?

Отговор:

На двете входни врати.

Моля, всички участници да се съобразяват с така направените уточнения.

д-р инж. Любомир Пашов
директор на дирекция УТКСЕ на община Шумен
упълномощено лице по смисъла
на чл. 8, ал. 2 от ЗОП и Заповед
№ РД-25-2031/23.10.2012г.

