

ПРОТОКОЛ

за работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **Доставка и монтаж на стенни климатици тип „сплит система“ за помещения в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“**

Днес, 20.08.2015 г., в 11:00 часа в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“, гр. Шумен, комисия, назначена със Заповед №284/04.08.2015г. на Стоянка Загорчева, Директор на Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“, гр. Шумен, за разглеждане на постъпилите в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **Доставка и монтаж на стенни климатици тип „сплит система“ за помещения в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“**, открита с Публична покана № ПП-01/10.08.2015г. на Стоянка Загорчева, Директор на Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“, гр. Шумен, започна своята работа в състав:

Председател: Иван Кавръков –юрист;

Членове:

1. Любомир Минков – електротехник;
2. Дияна Йорданова – социален работник.

Комисията констатира, че процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП чрез Публична покана № ПП-01/10.08.2015г. на, Стоянка Загорчева, Директор на Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“, гр. Шумен.

Предмет на обществената поръчка е: **Доставка и монтаж на стенни климатици тип „сплит система“ за помещения в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски“.**

В 11:00 часа представител на Възложителя предаде на комисията подадените оферти от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

На заседанието не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП членовете на комисията подадоха декларации по чл.35 от ЗОП.

Комисията констатира, че са постъпили 6 (шест) оферти от следните участници:

1. „КЛИМАГРУП“ ООД, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“, №1, оферта с вх.№ 1/17.08.2015 г., подадена в 13:08 часа;
2. „Сатекс“ ООД, с адрес: гр. Шумен, ул. „Мизия“, №3, ет.2, ап.2, оферта с вх.№2/18.08.2015 г., подадена в 15:07 часа;
3. „ИМПУЛС“ ЕООД, с адрес: гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“, №65, оферта с вх.№3/19.08.2015 г., подадена в 11:38 часа;
4. „ТЕМПЕКС“ ЕООД, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“, №52, оферта с вх.№4/19.08.2015 г., подадена в 12:40 часа;
5. „Си Ди Ел“ ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Транспортна“, за Киров Бош, оферта с вх.№5/19.08.2015 г., подадена в 13:55 часа;
6. „Балдерс“ ООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Мир“, №8, оферта с вх.№6/19.08.2015 г., подадена в 14:05 часа;

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с подадените оферти на участниците.

Комисията отвори офертата на „КЛИМАГРУП“ ООД и обяви предлаганата цена.

№	Вид на климатиците	брой	марка, модел, производител	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	климатизатор 3 kW при отопление	3	MIDEA MS12FU-09	720.83 лв.	2 162.49 лв.
2	климатизатор 3.9 kW при отопление	14	MIDEA MS12FU-12	762,50 лв.	10 675 лв.
3	климатизатор 5.5 kW при отопление	1	MIDEA MS12FU-18	1 079,17 лв.	1 079,17 лв.
ОБЩО:					13 916,66 лв.

Комисията отвори офертата на „Сатекс“ ООД и обяви предлаганата цена.

№	Вид на климатиците	брой	марка, модел, производител	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	климатизатор 3 kW при отопление	3	Panasonic KIT – RE9-QKE	991 лв.	2 973 лв.
2	климатизатор 3.9 kW при отопление	14	Panasonic KIT – RE12-QKE	1 082,50 лв.	15 155 лв.
3	климатизатор 5.5 kW при отопление	1	Panasonic KIT – RE18-QKE	1 498 лв.	1 498 лв.
ОБЩО:					19 626 лв.

Комисията отвори офертата на „ИМПУЛС“ ЕООД и обяви предлаганата цена.

№	Вид на климатиците	брой	марка, модел, производител	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	климатизатор 3 kW при отопление	3	HITACHI RAK-25RPB/RAC-25WPB	999 лв.	999 лв.
2	климатизатор 3.9 kW при отопление	14	HITACHI RAK-35RPB/RAC-35WPB	1 116 лв.	15 624 лв.
3	климатизатор 5.5 kW при отопление	1	HITACHI RAK-50RPB/RAC-50WPB	1 750 лв.	1 750 лв.
ОБЩО:					18 373 лв.

Комисията отвори офертата на „ТЕМПЕКС“ ЕООД и обяви предлаганата цена.

№	Вид на климатиците	брой	марка, модел, производител	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	климатизатор 3 kW при отопление	3	Daikin FTXB25C/RXB25C	837 лв.	2 511 лв.
2	климатизатор 3.9 kW при отопление	14	Daikin FTXB35C/RXB35C	762,50 лв.	10 675 лв.
3	климатизатор 5.5 kW при отопление	1	Daikin FTX50GV/RX50G	1 549 лв.	1 549 лв.
ОБЩО:					16 660 лв.

Комисията отвори офертата на „Си Ди Ел“ ЕООД и обяви предлаганата цена.

№	Вид на климатиците	брой	марка, модел, производител	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	климатизатор 3 kW при отопление	3	Fuji Electric RSG09LLC/ROG09LLC	945 лв.	2 835 лв.
2	климатизатор 3.9 kW при отопление	14	Fuji Electric RSG12MCA/ROG12MCA	1 054 лв.	14 756 лв.
3	климатизатор 5.5 kW при отопление	1	Toshiba RAS16N3AVP-E RASB16N3KVP-E	1 980 лв.	1 980 лв.
ОБЩО:					19 571 лв.

Комисията отвори офертата на „Балдерс“ ООД и обяви предлаганата цена.

№	Вид на климатиците	брой	марка, модел, производител	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	климатизатор 3 kW при отопление	3	HITACHI RAK-25RPB/RAC-25WPB	958 лв.	2 874 лв.
2	климатизатор 3.9 kW при отопление	14	HITACHI RAK-35RPB/RAC-35WPB	1 041 лв.	14 574 лв.
3	климатизатор 5.5 kW при отопление	1	HITACHI RAK-50RPB/RAC-50WPB	1 583 лв.	1 583 лв.
ОБЩО:					19 031 лв.

С това приключи публичната част от заседанието.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя и редовността на документите.

„КЛИМАГРУП“ ООД е представил изисканите документи от възложителя, но не отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Участникът е представил техническо предложение, в което за трите вида климатици не е посочил нивото на шума при експлоатация на вътрешното тяло при минимална скорост на вентилатора както и наличие на система за саморазмразяване. Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

Горното е основание за недопускане на участника до оценяване съгласно чл.27, ал.4 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Община Шумен (Вътрешните правила).

„Сатекс“ ООД е представил изисканите документи от възложителя, но не отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Участникът е представил техническо предложение, в което за трите вида климатици не е посочил наличие на система за саморазмразяване. За климатизатор 5,5 kW при отопление надвишава максимално допустимото ниво на шума при експлоатация на вътрешното тяло при минимална скорост на вентилатора, посочено в техническата спецификация. Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

В техническото предложение участникът е предложил два различни срока за на гаранционна поддръжка – 42 месеца за климатиците и 60 месеца за компресорите. За така представения показател за оценка не може да се приложи методиката за оценка.

Горното е основание за недопускане на участника до оценяване съгласно чл.27, ал.4 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Община Шумен (Вътрешните правила).

„ИМПУЛС“ ЕООД е представил изисканите документи от възложителя, но не отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Участникът е представил ценово предложение, в което грешка при изчисляването на общата цена на 3 бр. климатизатори 3 kW. Посочена е една и съща сума за единична и за обща цена без ДДС – 999 лв. Тази грешка е довела до грешно сумиране на общата цена за всички климатизатори.

Комисията преизчисли общата цена по посочените единични цени и предварително зададените от възложителя количества и установи, че общата цена е 20 371 лв. без ДДС. Тази

обща цена надвишава предварително обявения в публичната покана финансов ресурс на възложителя, а именно – 19 944,17 лв. без ДДС.

Горното е основание за недопускане на участника до оценяване съгласно чл.27, ал.4 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Община Шумен (Вътрешните правила).

„ТЕМПЕКС“ ЕООД е представил изисканите документи от възложителя и отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. Описаните в техническото предложение климатизатори отговарят на техническата спецификация.

„Си Ди Ел“ ЕООД не е представил изисканите документи от възложителя и не отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Участникът не представил списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от него.

Участникът е представил техническо предложение, в което за трите вида климатици не е посочил наличие на система за саморазмразяване. Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

Горното е основание за недопускане на участника до оценяване съгласно чл.27, ал.4 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Община Шумен (Вътрешните правила).

„Балдерс“ ООД е представил изисканите документи от възложителя, но не отговаря на изискванията, предвидени в публичната покана и указанията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Участникът е представил техническо предложение, в което за трите вида климатици не е посочил наличие на система за саморазмразяване. Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

Горното е основание за недопускане на участника до оценяване съгласно чл.27, ал.4 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Община Шумен (Вътрешните правила).

I. На основание чл.27, ал.4 от Вътрешните правила не допуска до оценяване следните участници:

1. „КЛИМАГРУП“ ООД

Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

2. „Сатекс“ ООД;

Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

3. „ИМПУЛС“ ЕООД

Ценовото предложение на участника надвишава предварително обявения в публичната покана финансов ресурс на възложителя

4. „Си Ди Ел“ ЕООД

Участникът не представил списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от него. Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

5. „Балдерс“ ООД

Описаните в техническото предложение климатици не отговарят на техническата спецификация на възложителя.

**II. Допуска до оценяване следния участник:
„ТЕМПЕКС” ЕООД.**

Комисията пристъпи към оценяването на офертите на участниците по предварително обявения критерий, а именно „икономически най-изгодна оферта“ и методиката, подробно описана в публичната покана и указанията за участие.

„ТЕМПЕКС” ЕООД

Показател 1 – P1 – Срок за изпълнение на поръчката

$$P1 = \frac{6}{6} \times 10 = 10 \text{ т.}$$

Показател 2 – P2 – Срок на гаранционна поддръжка

$$P2 = \frac{36}{36} \times 50 = 50 \text{ т.}$$

Показател 3 – P3 – Показател за предложена цена

$$P3 = \frac{16\ 660}{16\ 660} \times 40 = 40 \text{ т.}$$

$$КО = P1 + P2 + P3 = 10 + 50 + 40 = 100 \text{ т.}$$

Въз основа на оценката комисията извърши следното класиране:

Първо място: „ТЕМПЕКС” ЕООД с комплексна оценка 100 т.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с „ТЕМПЕКС” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Доставка и монтаж на стенини климатични тип „сплит система“ за помещения в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски”.**

Комисията приключи заседание си от 20.08.2015г. в 12:30 часа.

Комисията състави този протокол на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП на 21.08.2015 г. който след прочитането му, в потвърждение на верността на отразеното в него, се подписа от всички нейни членове, както следва:

Председател:

/ Иван Кавръков /

Членове: 1.

/ Любомир Минков /

2.

/ Дияна Йорданова /

На 25.08.2015г. протокола на комисията с цялата документация, събрана в хода на провеждане на откритата процедура се предаде на Възложителя.

Предал протокола:

Иван Кавръков

Приел протокола:

Стоянка Загорчева

Възложителят, Стоянка Загорчева, Директор на Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски”, гр. Шумен, прие работата на комисията без възражения на 26.08. 2015 г., и утвърди представения му протокол, с което Комисията приключи своята работа.

Стоянка Загорчева
Директор на Дом за стари хора
„Д-р Ст. Смядовски”, гр. Шумен